

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16

tel. 63 243-90-52 fax. 63 243-90-57

e-mail: psse.konin@pis.gov.pl

Laboratorium badawcze akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AB 648



AB 648

Konin, dnia 29.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr B - 189 - 190 - S /2018

Nazwa i adres klienta: „ATUT” Sp. zo .o.
ul. Toruńska 27, 62 – 563 LICHEŃ STARY

Rodzaj próbki : woda z basenu kąpielowego
zasilanego z wodociągu publicznego: BYLEW

Próbka pobrana przez: PSSE KONIN – ON.HK
p. Magdalena Jankowka wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE KONIN – OL
Wg protokołu poboru Nr: ON.HK.4652 – 247 – S /2018

Miejsce poboru i opis próbki: LICHEŃ STARY, ul. Toruńska 27 – Hotel „ATUT”

Nr rejestru próbki: B – 189 - 190-S /2018
Nr rejestru zlecenia: 08-S/2018
Data pobrania próbki: 26.03.2018 r.
Data dostarczenia próbki: 26.03.2018 r.

B – 189 -S/2018 – pkt. 1 – woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cykrulacji
B – 190 -S/2018 – pkt. 2 – jacuzzi - woda z niecki

Stan próbek dostarczonych do laboratorium: bez zastrzeżeń.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBKII		JEDN.	Identyfikator metody badania
	B –189 -S/2018	B –190 -S/2018		
Godz. poboru	13 ⁴⁰	13 ³⁰		
Godz. dostarczenia do lab.	14 ⁰⁰			
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE				
Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 16266:2009

Data zakończenia badania: 28. 03.2018 r.
Autoryzował:

„<” poniżej dolnej granicy zakresu walidacji

STARSZY ASYSTENT

mgr Małgorzata Kłosowska-Płoszek

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Mirosława Łyżwińska

J.N.

.....
sprawozdanie zatwierdził

- koniec sprawozdania -

¹⁾ Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2, podawana dla akredytowanego zakresu metody. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.